

**Ulsted-Aalebæk Vandværk amba**  
**Skovsgårdvej 31**  
**9370 Hals**  
**Att.: Hanne Bønnelykke**

**Rapportnr.:** AR-14-CA-00155743-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00155743  
**Kundenr.:** CA0003641  
**Modt. dato:** 13.02.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Ulsted-Aalebæk Vandværk. Ledningsnet - V02201200 / 4817001299  
**Udtagningsadresse:** Houvej 134, 9370 Hals  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 13.02.2014 kl. 10:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S PCH  
**Analyseperiode:** 13.02.2014 - 17.02.2014

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr.:	80059328	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	5	CFU/ml		200		ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.075	mg/l		0.2		SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	4.5	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	59	mS/m				DS/EN 27888	
Iltindhold	10.9	mg/l	5			DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba, Hanne Bønnelykke, Skovsgårdvej 31, 9370 Hals  
 Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

17.02.2014

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**